



## Distribution Enclosures IP55 - CT4G



CT series of distribution enclosures can be sealed and they are provided with tinted windows. They are made from halogen free long-lasting plastic material. They have supports for mounting plates fixing, are prepared for installation of earth and neutral bars and cable entries are adapted to the metric system.

### Information on Enclosure

- Type: 1x4 modules DIN rail
- Cable entries
  - Top: 1xM25
  - Bottom: 1xM25



### Technical Data

- Degree of Protection: IP55
- Resistance to Impact: IK08
- Auto-extinguishing degree: HB (UL94)
- Test of resistance to glow wire: 650° C
- Ball Pressure Test: 70° C



Dokument/document		Utgava datum/edition date
Försäkran om överensstämmelse/ Declaration of conformity		2011-06-08
Avdelning/department Kvalite/Quality		
Ansvarig/prepared Magnus Arvidsson	Version 3	Sida/page 1 av/of 1

Supplier/Tillverkare: **GARO AB**  
Box 203  
S-335 25 GNOSJO Telephone: +46 (0)370 33 28 00  
Sweden Telefax: +46 (0)370 33 28 50

Supplier established within EU/Ombud etablerad inom EG

Supplier of equipment /Materielslag : Consumer unit/Normcentral

Trade Mark/ Varumärke: GARO

Type Designation / Typbeteckning: G... , GM... , NUM ... , NIM ... , NUM.GM ... , NUM.GT ... , NUM.L ... , NEM ... , NCI... , NCID ... , NCU ... , NCUP ... CT... and / och GCUT

We hereby declare that our product fulfils the requirements of following EC directives/  
Vi intygar härmed att vår produkt uppfyller krav enligt följande EU direktiv:

- The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU / Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU.
- Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EU / Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/ 108/EG.
- RoHS Directive (RoHS) 2011/65/EU / RoHS direktivet (RoHS) 2011/65/EG.
- No electromagnetic compatibility (EMC) immunity or emission tests are required on the assembly/  
Produkten innehåller inte elektroniska apparater som påverkas enligt förbehållen enligt direktivet (EMC) 2004/108/EG.

The following harmonised standards (latest edition) or technical specifications which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have been used in the design: /

Följande harmoniserade standarder (senaste utgåva) eller tekniska specifikationer som uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG har använts i konstruktionen: SS EN 63439-3

The equipment conforms completely with the above stated harmonised standards or technical specifications. /  
Materielen överensstämmer helt med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer.

Or/ Eller

- The equipment confirms only partially with the above stated harmonised standards or technical specifications but complies with good practice in safety matters in force within the EU. /  
Materielen överensstämmer endast delvis med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer, men uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG.

We have product surveillance according to CENELEC's harmonised requirements, documents CCA-201.

Garo AB  
Company/Företag

2013-06-18  
Date/Datum

Sign/Underskrift

Environmental- and Quality Manager/Kvalitets- och Miljöchef  
Position/Befattning

Magnus Arvidsson  
Name / Namnförtydligande